



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1396-р/пк-ск від 10.11.2014

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Арстрейд"
вул. О. Гончара, 41, м. Київ, 01054

Державне підприємство
"Національна атомна
енергогенеруюча компанія
"Енергоатом"
вул. Ветрова, 3, м. Київ, 01032

Уповноважений орган
з питань державних закупівель

Державна казначейська служба
України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Арстрейд" (надалі – Скаржник) від 06.10.2014 № 16/10/14 (zareestrovanu в Комітеті 08.10.2014 за № 8-20/2409-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (надалі – Замовник, ДП НАЕК "Енергоатом") дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "код 27.90.1 – устаткування електричне, інше та його частини (складові частини до АБЖ для ВП ЮУАЕС" [оголошення № 146689, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, бюлетень від 22.07.2014 № 47 (22.07.2014)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

На розгляд Колегії надійшла Скарга, в якій Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить:
- призупинити Процедуру закупівлі;

- зобов'язати Замовника виділити в окремий лот комплект пристроїв відповідно до додатку А технічних вимог та умов поставки ТТ.2.009.0050.

Рішенням Колегії від 08.10.2014 № 1228-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та Процедура закупівлі призупинена на строк до винесення рішення за скаргою

Для з'ясування обставин, викладених у Скарзі, листом від 08.10.2014 № 20-29.3/06-2965-дз Колегією до Замовника був надісланий запит про надання інформації та документів щодо проведення ним Процедури закупівлі.

Листом від 06.11.2014 № 20-29.3/06-3346-дз Колегією було надіслано запит Скаржнику про надання додаткової інформації щодо питань, зазначених у Скарзі.

Листами від 15.10.2014 № 14617/10 та від 06.11.2014 № 15823/10 Замовник надав інформацію та документи щодо проведення ним Процедури закупівлі.

У ході розгляду матеріалів та інформації, отриманих стосовно Скарги, Колегією встановлено наступне.

Скаржник просить зобов'язати Замовника виділити в окремий лот комплект пристроїв відповідно до додатку А технічних вимог та умов поставки ТТ.2.009.0050, обґрунтовуючи це наступним.

"Лот 2 складові частини до АБЖ 13 од. відповідно до додатку А технічних вимог та умов поставки ТТ.2.009.0050 містить крім основного устаткування також комплект запасних частин та комплект пристроїв.

Даний комплект пристроїв - не є запасними частинами до устаткування, а являє собою окреме обладнання. Це обладнання не внесено в додаток № 1 до ДКТ.

Беручи до уваги що виробником складових частини до АБЖ 13 од. є компанія нерезидент України - GUTOR Electronic LLC (м. Веттінген, Швейцарія).

До переліку комплектів пристроїв входить обладнання, яке не виробляє компанія GUTOR Electronic LLC.

Це обладнання може бути виготовлене іншими заводами-виробниками (вітчизняними та іноземними)".

У зв'язку з наведеним, Скаржник вважає, що вимоги Замовника до постачання обладнання є дискримінаційними і такими, що унеможливають участь у процедурі конкурсних торгів інших вітчизняних та іноземних компаній.

Замовник у своїх поясненнях повідомляє, що відповідно до роз'яснень технічних спеціалістів ДП "НАЕК "Енергоатом" обладнання, що закуповується за цими торгами, необхідне для реалізації на енергоблоці № 2 ВП ЮУАЕС заходу комплексної програми підвищення безпеки за пунктом № 25202 "Модернизация САЭ 1-й группы надёжности (включая замену ЦПТ)". Виконання зазначеного заходу є умовою отримання дозволу на продовження терміну експлуатації енергоблоку № 2 ВП ЮУАЕС, тому його реалізація повинна бути завершена не пізніше ППР-2015.

Враховуючи вищенаведене, за словами Замовника, підстави для внесення додаткових змін до документації конкурсних торгів за побажанням одного з учасників відсутні.

Замовник стверджує, що вимоги документації конкурсних торгів не містять дискримінаційних ознак, а викладене в Скарзі є необґрунтованим та безпідставним.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 3 розділу I документації конкурсних торгів зі змінами предметом закупівлі за лотом № 2 визначено "складові частини до АБЖ – 13 од."

Відповідно до пункту 7 розділу III документації конкурсних торгів інформація щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі визначена в додатку № 1 до

документації конкурсних торгів "Пропозиція конкурсних торгів (цінова) з технічними характеристиками".

У складі пропозиції конкурсних торгів, учасник повинен надати копію ТУ або копію іншого документу, за яким такий товар виготовляється, та підтверджує відповідність технічних характеристик своєї пропозиції технічним вимогам (додатки № 3, 4), підписану та завірену виробником цього товару.

Додатком 1 до документації конкурсних торгів встановлена форма "Пропозиція конкурсних торгів (цінова) з технічними характеристиками на закупівлю: устаткування електричне, інше та його частини (складові частини до АБЖ для ВП ЮУАЕС).

Додатком 4 до документації конкурсних торгів визначено "ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ преобразовательной техники для замены оборудования АБП-1500 систем аварийного и надежного электроснабжения энергоблока № 2 ОП ЮУАЭС ТТ.2.0009.0050" (мовою оригіналу).

Додатком А до наведеного додатку 4 визначений "КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ АБП-1500 СИСТЕМ АВАРИЙНОГО И НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭНЕРГООБЛОКА № 2 ОП ЮУАЭС" (мовою оригіналу).

П.н.	Наименование оборудования	Тип	Кол-во	Примечание
1	Комплект запасных частей			
1.1	Предохранитель		1 шт.	Каждого номинала на единицу оборудования
1.2	Вентилятор		согласно п.5.8.1.4 и п.5.9.5	На единицу оборудования
1.3	Силовой модуль		1 шт.	На единицу оборудования
1.4	Силовые конденсаторы		3 шт.	Каждого номинала на единицу оборудования
	Блок управления		1 шт.	Каждого наименования на каждый тип оборудования
2	Комплект приспособлений			
2.1	Мегаомметр	Fluke 1550B	1 комп.	Стандартный комплект с принадлежностями FVF-SC2, руководство по эксплуатации, свидетельство о государственной метрологической аттестации
2.2	Мегомметр	Fluke - 1587/MDT	1 комп.	Дополнительные принадлежности: ТРАК - 1 шт.; C25 - 1 шт.
2.3	Мультиметр	Fluke -289/FVF	2 комп.	Дополнительные принадлежности: TLK289
2.4	Измерительные клещи	Fluke-337	2 шт.	Дополнительные принадлежности: НЗ - 1 шт.; TL223 - 1 шт.; L215-1 шт.

2.5	Осциллограф	Fluke - 199C/S	2 комп.	Дополнительные принадлежности: Набор с программным обеспечением и кабелем в переносном футляре SCC198— 1 шт.; PM9082 - 2 шт.; il010 kit - 2 шт.
2.6	Ноутбук	HP Pavilion dv9950er	1 шт.	Мышь USB -1 шт.
2.7	Многофункциональное устройство	HP LaserJet M1 522 nf	1 шт.	HP Картридж -1 шт.
2.8	Omicron CMC 356 - 6 (ELT-1)	Интерфейс программного обеспечения, а также техническая документация и инструкция по эксплуатации для Omicron CMC 356-6 должно быть на русском языке. Программное обеспечение VE002803	1 компл.	Дополнительные принадлежности: VEN02801 -1 шт.; VEN02803 - 1 шт.; VENK0112-2 шт.; VEHS0006 - 20 шт.; VEHS0009 - 20 шт.; VENP0012 - 1 шт.; VENP0021 - 1 шт.; VENZ0060 - 2 шт.; VENZ0070 - 2 шт.; VENZ0009- 10 шт.; VENZ0060 -2 шт.; VENZ4000 - 6 шт.; VENZ0080 - 4 шт.; ;
2.9	Поясная сумка	TOOL-BELTPOUCH Phoenix Contact	3 компл.	Поясная сумка укомплектованная инструментом TOOL-BELTPOUCH Phoenix
2.10	Клипсатор	Haupa "Multi"	1 компл.	Многофункциональный инструмент для опрессовки кабельных наконечников
2.11	Шуруповерт	Bosh Professional GSR 1800 LI	1 компл.	Аккумуляторная дрель-шуруповерт
2.12	Секундомер электронный	СЧЕТ-1М	1 компл.	Секундомер электронный, руководство по эксплуатации, свидетельство о государственной
2.13	Пылесос	DeWalt D27902	1 компл.	Пылесос промышленный, синтетический мешок пылесборник OZONE turbo XT-313
2.14	Отвертка	Hitachi DB3DL	1 шт.	Аккумуляторная отвертка
2.15	Термовоздушная паяльная станция	LUKEY 852D+FAN	2 компл.	Двухканальная монтажно-демонтажная паяльная станция в комплекте со сменными жалами и насадками

Листом від 06.11.2014 № 15823/10 Замовник надав Колегії лист виконавчої дирекції з виробництва ДП НАЕК "Енергоатом" від 04.11.2014 № 03-02/2396, в якому зазначено наступне.

"Серед виробників складових частини АБЖ, що можуть застосовуватись на системах важливих для безпеки енергоблоків АЕС України станом на 2014 рік існує щонайменше три виробники цього обладнання, що мають погоджені в повному обсязі технічні умови.

Найбільш розповсюдженим обладнанням АБЖ що знаходяться в експлуатації (випрямлячі, інвертори та тиристорні ключі), виготовляються на фірмі "Gutor" підрозділу "Шнайдер Електрик" (Швейцарія).

Крім того, на сьогодні є ТУ, погоджені в установленому порядку, на виготовлення АБЖ у таких компаній:

- корпорація "Елкор" м.Харков Україна;

- фірма "Benning" м. Бохольт Німеччина (обладнання даного виробника експлуатується на блоках 1,2 ХАЕС та на блоці 5 ЗАЕС)

Крім того на деяких аналогічних блоках ВВЕР-1000 Російської Федерації застосовуються АБЖ (випрямлячі та інвертори) польського концерну APS, тому теоретично у разі надання технічних умов погоджених в установленому порядку з ДП НАЕК "Енергоатом" та Держатомрегулювання України, АБЖ концерну APS також можуть бути впроваджені в системах аварійного електроживлення блоків АЕС України".

Скаржником у Скарзі не зазначено та не підтверджено, яким чином зазначені вище вимоги документації конкурсних торгів порушують його права та законні інтереси, пов'язані з участю у Процедурі закупівлі, та перешкоджають подати свою пропозицію конкурсних торгів. У зв'язку з цим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги.

Відповідь Скаржника на запит Колегії до Комітету не надходила.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу третього частини одинадцятої статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Арстрейд" у задоволенні його скарги від 06.10.2014 № 16/10/14.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

С. МОРОЗ