



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1597-р/пк-ск від 17.12.2014

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Укренергоінженірінг"

пр-т Леніна, буд. 158, к. 518 А,
м. Запоріжжя, 69057

Державне підприємство
"Національна атомна
енергогенеруюча компанія
"Енергоатом"

вул. Ветрова, 3, м. Київ, 01032

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Укренергоінженірінг" (надалі – Скаржник) від 18.11.2014 № 235 (zareєстровану в Комітеті 19.11.2014 за № 8-20/2844-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – "код 27.11.4. Трансформатори напруги для ВП РАЕС" [оголошення № 144306, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 15.07.2014 № 42(15.07.2014)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

На розгляду Колегії надійшла Скарга, в якій Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі та просить, зокрема:

- 1) прийняти Скаргу до розгляду;
- 2) зобов'язати Замовника відмінити Процедуру закупівлі.

Рішенням Колегії від 20.11.2014 № 1455-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду.

Листом від 21.11.2014 № 20-29.3/06-3520-дз Колегією до Замовника був надісланий запит про надання інформації та документів щодо проведення ним Процедури закупівлі.

Листами від 27.11.2014 № 16865/10 та від 11.12.2014 № 17681/10 Замовник у відповідь на запит Колегії надав інформацію та документи.

За результатами аналізу інформації, викладеної у Скарзі, доданих до неї документів, а також інформації та документів, отриманих від Замовника, було з'ясовано наступне.

Згідно з оприлюдненим на веб-порталі Уповноваженого органу протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів від 10.10.2014 № 3997 Скаржник приймав участь у Процедурі закупівлі за лотами №№ 2-6, тому Скарга може бути розглянута саме за наведеними вище лотами.

Відповідно до зазначеного вище протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів свої пропозиції для участі у Процедурі закупівлі за лотами №№ 2-6 подали:

- 1) товариство з обмеженою відповідальністю "Укренергоактив" (надалі – ТОВ "Укренергоактив");
- 2) товариство з обмеженою відповідальністю "Укренержи Холдинг" (надалі – ТОВ "Укренержи Холдинг");
- 3) Скаржник;
- 4) Командитне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов і компанія" (надалі – КТ "ЗЗВА");
- 5) товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Перше джерело" (надалі – ТОВ "Інвестиційна група "Перше джерело");
- 6) товариство з обмеженою відповідальністю "Гідромеханіка ЛТД" (надалі – ТОВ "Гідромеханіка ЛТД");
- 7) АТ "Metropol Kraft Service AG".

Відповідно до протоколу розгляду та відхилення пропозицій конкурсних торгів від 05.11.2014 № 3997 були відхилені пропозиції конкурсних торгів учасників ТОВ "Укренержи Холдинг" за лотами №№ 2, 4; ТОВ "Інвестиційна група "Перше джерело"; АТ "Metropol Kraft Service AG" за лотами №№ 3, 5, 6 відповідно до статті 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів (надалі – Документація).

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 05.11.2014 № 3997 до оцінки за лотами №№ 2 та 4 були допущені пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Укренергоактив", Скаржника, КТ "ЗЗВА", ТОВ "Інвестиційна група "Перше джерело", ТОВ "Гідромеханіка ЛТД" та АТ "Metropol Kraft Service AG"; за лотами №№ 3, 5 та 6 було допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Укренергоактив", ТОВ "Укренержи Холдинг", Скаржника, КТ "ЗЗВА" та ТОВ "Гідромеханіка ЛТД".

Найбільш економічно вигідною за лотами №№ 2-6 було визначено пропозицію конкурсних торгів КТ "ЗЗВА".

ТОВ "Укренергоінженіринг" у Скарзі повідомляє про невідповідність пропозицій конкурсних торгів учасників Процедури закупівлі вимогам Документації, просить відмінити Процедуру закупівлі та обґрунтовує це наступним.

ТОВ "Укренергоінженіринг" у Скарзі зазначає, що згідно з пунктом 3.1 додатків 4 та 5 Документації трансформатори струму повинні відповідати наступним вимогам:

- трансформатор струму повинен виготовлятися у відповідності з технічними вимогами, погодженими у встановленому порядку з ДП НАЕК "Енергоатом" та конструкторською документацією;
- у трансформатора струму фарфорова зовнішня покривка повинна відповідати вимогам ГОСТ 5862-79, що підтверджується протоколами приймально-здавальних

випробувань фарфорової ізоляції. Протоколи приймально-здавальних випробувань надаються к комплекті документації згідно з пунктом 2 даних технічних вимог.

Скаржник вважає, що подібним технічним умовам відповідали лише трансформатори струму ТФРМ-330 та ТФРМ-750 виробництва ТОВ "Слов'янський завод високовольтного обладнання", а пропозиції інших учасників Процедури закупівлі подібним критеріям не відповідали і їх пропозиції конкурсних торгів потрібно було відхилити, як такі, що не відповідають Документації.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги зазначає, що твердження ТОВ "Укренергоінженіринг" стосовно того, що трансформатори струму повинні бути виготовлені та відповідати технічним вимогам, погодженим з ДП "НАЕК "Енергоатом" та конструкторській документації не відповідає дійсності, оскільки згідно з пунктом 3.1 галузевих технічних вимог ОТТ.ТФРМ-330-01 та ОТТ.ТФРМ-750.01 надання погоджених технічних умов на момент проведення Процедури закупівлі не вимагалось. Разом з тим, за твердженням Замовника, технічні умови на трансформатори струму, які виготовляються КТ "ЗЗВА", знаходяться на завершальній стадії погодження з ДП "НАЕК" "Енергоатом" та внесені у державний реєстр України, що підтверджується сертифікатом відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу № UA-MI/2p-4526-2014 та сертифікатом погодження типу засобів вимірювальної техніки № UA-MI/lp-128-2011.

Замовник стверджує, що згідно з пунктом 3.1 галузевих технічних вимог ОТТ.ТФРМ-330-01 та ОТТ.ТФРМ-750.01 надання протоколів приймально-здавальних випробувань на відповідність фарфорової зовнішньої ізоляції ГОСТу 5862-79 на момент проведення Процедури закупівлі не вимагалось. Згідно з пунктом 2.3 технічних вимог ОТТ.ТФРМ-330-01 та ОТТ.ТФРМ-750.01 зазначені протоколи можуть бути надані виключно на момент постачання трансформаторів.

Додатково Замовник повідомив, що переможець торгів КТ "ЗЗВА" використовує для виготовлення своїх трансформаторів фарфорову зовнішню ізоляцію "Elektroporcelan Louny" (Чехія), тому що ця продукція підходить конструктивно та відповідає міжнародним стандартам, сертифікована та не має нарікань щодо експлуатації. Трансформатори струму виробництва КТ "ЗЗВА" з чеською фарфоровою зовнішньою ізоляцією поставлялись та експлуатуються на АЕС України протягом останніх 5 років.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до пункту 2 розділу III Документації пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником Процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з пропозиції конкурсних торгів, на паперовому носії з печаткою та підписом керівника, відповідно до встановленої форми згідно з Додатком № 1, в якій вказано: перелік товарів, технічні характеристики, що складають предмет закупівлі, ціну пропозиції конкурсних торгів, умови розрахунків, строк постачання, умови постачання товару, термін дії цінової пропозиції, гарантія виробника.

Згідно з вимогами додатку 1 Документації (зі змінами) продукція, запропонована учасниками Процедури закупівлі за лотами №№ 2-6, повинна відповідати вимогам додатків 4 та 5 Документації.

У пункті 3.1 додатків 4 та 5 Документації вказано, зокрема, наступне:

"Трансформатор тока должен удовлетворять следующим требованиям:

- трансформатор тока должен изготавливаться и соответствовать техническим условиям согласованными в установленном порядке с ГП "НАЭК "Энергоатом" и конструкторской документации;

- у трансформатора тока фарфоровая внешняя изоляция должна соответствовать требованиям ГОСТ 5862-79, что должно подтверждаться протоколами (приемочных) приемо-сдаточных испытаний фарфоровой изоляции. Протоколы (приемочных) приемо-

сдаточных испытаний предоставляются в составе комплекта документации по п. 2 настоящих технических требований" (мовою оригіналу).

Пункт 2 додатків 4 та 5 Документації містить вимоги щодо Постачальника.

Слід зазначити, що Документація не містить вимог щодо обов'язкової наявності у складі пропозицій конкурсних торгів учасників Процедури закупівлі технічних умов, погоджених у встановленому порядку з ДП НАЕК "Енергоатом", та протоколів приймально-здавальних випробувань фарфорової ізоляції, у зв'язку з чим у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу третього частини одинадцятої статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, абзацами першим та другим частини сьомої статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Укренергоінженірінг" у задоволенні його скарги від 18.11.2014 № 235.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

С. МОРОЗ