



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 739-р/пк-ск від 14.05.2013

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Піраміда -
Сервісний центр"

вул. Вахнянина, 8А, м. Львів,
79017

Відокремлений підрозділ
"Южно-Українська АЕС"
державного підприємства
"НАЕК "Енергоатом"

ВП "Южно-Українська АЕС",
м. Южноукраїнськ,
Миколаївська обл., 55000

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

Редакція інформаційного
бюлетеня "Вісник державних
закупівель"

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі –

Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Піраміда - Сервісний центр" (надалі – Скаржник, ТОВ "Піраміда - Сервісний центр") б/н б/д (zareestrovany в Комітеті 04.04.2013 за № 8-20/1063-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення відокремленим підрозділом "Южно-Українська АЕС" державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" (надалі – Замовник, ВП ЮУ АЕС) порядку проведення процедури закупівлі – "капітальний ремонт ротора турбогенератора типу ТВВ-1000-4УЗ ТГ-2" [оголошення № 349113, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 24.12.2012 № 139 (741)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про відміну Процедури закупівлі та завершити її у відповідності до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон).

Рішенням Колегії від 05.04.2013 № 503-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду.

На лист Колегії від 05.04.2013 № 20-29.3/03-1256-дз Замовник листом від 15.04.2013 № 25/4350 надіслав на адресу Колегії документи та пояснення по суті Скарги.

У ході ознайомлення з наданими ВП ЮУ АЕС документами та поясненнями, які стосуються проведення ним Процедури закупівлі, Колегією встановлено наступне.

1. У Скарзі ТОВ "Піраміда - Сервісний центр" зазначає, що Колегія рішенням від 13.03.2013 № 333-р/пк-ск зобов'язала Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів, а у разі неможливості – відмінити Процедуру закупівлі.

За словами Скаржника, рішенням Колегії встановлено – щонайменше два учасники торгів володіють технологією ремонту ротора турбогенератора типу ТВВ-1000-4УЗ ТГ2: ВАТ "Силові машини" та фірма "Alstom" (Польща).

Скаржник повідомляє, що 19.03.2013 направив листа до ВП ЮУ АЕС з проханням повідомити нову дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. Замовник 27.03.2013 повідомив ТОВ "Піраміда - Сервісний центр" про те, що 20.03.2013 ним було прийнято рішення відмінити Процедуру закупівлі.

На думку Скаржника, Замовником було виконано рішення Колегії частково – в частині відміни торгів. У частині усунення дискримінаційних вимог зазначене рішення виконане не було. Замовник не обґрунтував підстави неможливості усунення допущених під час складання документації конкурсних торгів порушень.

Замовник стосовно наведеного пункту Скарги повідомив, що Колегія рішенням від 13.03.2013 № 333-р/пк-ск зобов'язала ВП ЮУ АЕС включити до технічних вимог документації конкурсних торгів вираз "або еквівалент", а у разі неможливості виправити допущені порушення – відмінити Процедуру закупівлі.

На виконання рекомендацій спільного засідання секцій "Ядерна енергетика" та "Електроенергетика" науково-технічної ради Мінпаливенерго України від 26.06.2006, наказу від 07.07.2006 № 575 в ДП НАЕК "Енергоатом" поетапно виконується капітальний ремонт із заміною обмоток п'яти статорів турбогенераторів ТВВ-1000-2УЗ. Заміна проводиться із комплектуючих та за технологією концерну "Alstom". На енергоблоках № 1, 3 ВП ЮУ АЕС встановлені ротори, які відремонтовано за технологією концерну "Alstom" у 2007-2008 роках.

На сьогоднішній день відсутній досвід застосування інших технологій, ніж технології концерну "Alstom" та ВАТ "Силові машини", за якими виконують ремонти із заміною обмоток турбогенераторів типу ТВВ-1000, встановлених на АЕС України та СНД.

ВАТ "Силові машини" виконує зазначені роботи лише в умовах заводу-виробника за іншою технологією, що призводить до збільшення терміну ремонту.

У даний час виконати роботи з капітального ремонту роторів блоків 1 000 МВт в умовах машзалу АЕС може лише концерн "Alstom".

Технологія концерну "Alstom" використовувалась на інших енергоблоках АЕС України. Ремонт роторів за однією технологією зменшує витрати під час їх експлуатації в частині проведення ремонту, постачання необхідних ТМЦ, навчання персоналу, шеф-супроводу тощо.

Технічна політика ДП НАЕК "Енергоатом" спрямована на заміну обмоток роторів ТВВ-1000-4УЗ за технологією концерну "Alstom".

Оскільки ВП ЮУ АЕС має намір виконати ремонт ротора турбогенератора тільки за технологією концерну "Alstom" в умовах машзалу АЕС, він не міг внести необхідні зміни, як того вимагає Закон (зазначити вираз "або еквівалент"). Тому було прийнято рішення відмінити Процедуру закупівлі згідно з рішенням Колегії та розпочати процедуру закупівлі в одного учасника.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Тридцять першого січня 2013 року на адресу Колегії надійшла скарга компанії Akcine bendrove "Lietuvos automatika" стосовно дій Замовника, який у документації конкурсних торгів, що стосується Процедури закупівлі, передбачив можливість виконання ремонту ротора турбогенератора за технологією "Alstom", якою може володіти лише компанія "Alstom".

Тринадцятого березня 2013 року Колегією було прийняте рішення № 333-р/пк-ск, згідно з яким у ході розгляду зазначеної вище скарги компанії Akcine bendrove "Lietuvos automatika" Колегія встановила, що документація конкурсних торгів містила посилання на виробника, але не містила виразу "або еквівалент", що є порушенням вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону.

У зазначеному вище рішенні Колегією було зазначено, що у разі, якщо Замовник не має можливості здійснювати капітальний ремонт ротора турбогенератора типу ТВВ-1000-4УЗ ТГ-2 за технологіями, іншими, ніж технологія концерну "ALSTOM", комітет з конкурсних торгів ДП НАЕК "Енергоатом" має право здійснити наведений вище капітальний ремонт шляхом застосування однієї з процедур, передбачених статтею 12 Закону, зокрема, закупівлі в одного учасника (за наявності підстав, визначених Законом).

За результатами розгляду скарги компанії Akcine bendrove "Lietuvos automatika" Колегія зобов'язала ВП ЮУ АЕС внести зміни до документації конкурсних торгів Процедури закупівлі з метою усунення порушень, зазначених у мотивувальній частині рішення № 333-р/пк-ск, а у разі неможливості виправити допущені порушення – відмінити Процедуру закупівлі.

У додаток до листа від 15.04.2013 № 25/4350 Замовник також надав копію розпорядження від 03.04.2012 № 284-р президента ДП НАЕК "Енергоатом", яким, зокрема, зобов'язано генерального директора ВП ЮУ АЕС забезпечити виконання робіт з капітального ремонту із заміною обмотки ротора, зав. № 17336, демонтованого з ТГ-2 енергоблоку № 2 ВП ЮУАЕС за технологією концерну "Alstom".

У додаток до листа від 15.04.2013 № 25/4350 Замовник надав виписку з протоколу від 20.03.2013 № 437 засідання комітету з конкурсних торгів ВП ЮУ АЕС щодо організації проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, згідно з яким було прийняте рішення відмінити Процедуру закупівлі згідно зі статтею 30 Закону – неможливість усунення порушення законодавства з питань державних закупівель.

Враховуючи пояснення Замовника, неможливість виправити допущені порушення пов'язана з тим, що Замовник має намір виконати ремонт ротора турбогенератора тільки за технологією концерну "Alstom" в умовах машзалу АЕС, тому він не міг внести необхідні зміни, як того вимагає Закон (зазначити вираз "або еквівалент").

Скаржником не надано пояснень та обґрунтування щодо можливості виконання ТОВ "Піраміда - Сервісний центр" капітального ремонту ротора турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ ТГ-2 за технологією "ALSTOM" (або її еквівалентом) та, відповідно, обґрунтування та підтвердження, яким чином відміна Замовником Процедури закупівлі порушує його права та законні інтереси.

Враховуючи викладене, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу двадцять п'ятого частини четвертої статті 18 Закону.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ "Піраміда - Сервісний центр" у задоволенні його скарги б/н б/д (zareєстрованої в Комітеті 04.04.2013 за № 8-20/1063-ДЗ).

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Л. КОЛІСНИК