



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,
тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; <http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 190-р/пк-ск від 05.02.2016

вих. лист від №

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Фінансово-промислова компанія
"АТОМСТРОЙСЕРВІС"

вул. М. Кривоноса, 19 А,
м. Київ, 03037

Державне підприємство "Національна
атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" в особі відокремленого
підрозділу "Запорізька АЕС"

вул. Промислова, 133, м. Енергодар,
Запорізька обл., 71504

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), ознайомившись зі скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-промислова компанія "АТОМСТРОЙСЕРВІС" (надалі – Скаржник, ТОВ ФПК "АТОМСТРОЙСЕРВІС") від 30.12.2015 № 119 (zareestrovanoю в Комітеті 30.12.2015 за № 8-20/4008-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Запорізька АЕС" (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "крани, вентиля, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (клапани КПУ-2А, або еквівалент) – 44 одиниці" [оголошення № 232472, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 23.11.2015 № 384 (23.11.2015)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить, зокрема, призупинити Процедуру закупівлі;

прийняти рішення про встановлення порушень Процедури закупівлі; внести зміни до документації конкурсних торгів.

Рішенням Колегії від 31.12.2015 № 2388-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду.

У відповідь на запит Колегії від 31.12.2015 № 20-29.3/07-5364-дз Замовник листом від 26.01.2016 № 28-04/2411 надав матеріали та пояснення щодо проведення ним Процедури закупівлі.

У ході розгляду Скарги та наданих Замовником копій документів, які стосуються проведення ним Процедури закупівлі, Колегією встановлено наступне.

1. ТОВ ФПК "АТОМСТРОЙСЕРВІС" у Скарзі повідомило, що планувало взяти участь у відкритих торгах, які проводяться Замовником, на закупівлю: "крани, вентиля, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (клапани КПУ-2А, або еквівалент) – 44 одиниці".

Як вказує Скаржник, у додатках до документації конкурсних торгів (надалі – Документація) містяться вимоги (колонки №№ 3, 4) про внесення назви документів – ГОСТ, ТУ, згідно з якими буде поставлятися продукція. Дані документи повинні відповідати нормам і стандартам, що діють в даний час на території України, але тендерним комітетом Замовника були внесені зміни до цих додатків, згідно з якими були встановлені класи безпеки, вогнестійкості та категорія сейсмостійкості, відповідно яким продукція повинна відповідати.

Тобто, на думку Скаржника, вимоги до документів (ТУ, ТЗ) підвищилися. Скаржник зазначає, що ці зміни вимагають додаткових узгоджень з ДП НАЕК "Енергоатом", ДІЯРУ, а також проведення додаткових експертиз і випробувань. Термін проведення цих експертиз та випробувань становить від 4 до 6 місяців, а дата розкриття конкурсних Пропозицій – 05.01.2016.

Внесення даних вимог, на думку Скаржника, позбавляє його можливості взяти участь у даних відкритих торгах.

Замовник з цього питання надав копії службових записок енергоремонтного підрозділу ВП ЗАЕС від 12.01.2016 № 21-35/25050 та від 25.01.2016 № 21-25/6707 від відокремленого підрозділу "Запорізька АЕС".

У службовій записці від 12.01.2016 № 21-35/25050 зазначено, що позаплановою заявкою від 21.12.2015 № СК 14776 були внесені зміни в СГЗ-2016 в частині класу безпеки та категорії сейсмостійкості у бік заниження вимог.

У службовій записці від 25.01.2016 № 21-25/6707 також вказано, що для реалізації заходів КСПБ 13501 "Замена автономных кондиционеров на кондиционеры, квалифицированные на "жесткие" условия и сейсмические воздействия" (мовою оригіналу) була розміщена позапланова заявка від 05.10.2015 № СК 14285 на придбання 44 протипожежних клапанів з технічними умовами, зокрема:

- клас безпеки відповідно до НП 306.2.141-2008 – 3;
- категорія сейсмостійкості відповідно до ПНАЭГ-5-006-87 – I.

Вищевказані правила є обов'язковими для АЕС. Після уточнення проекту була розміщена позапланова заявка від 21.12.2015 № СК 14776, відповідно до якої були змінені технічні вимоги до 28 протипожежних клапанам, зокрема:

- клас безпеки відповідно до НП 306.2.141-2008 – 4;
- категорія сейсмостійкості відповідно до ПНАЭГ-5-006-87 – III.

Замовником в цій службовій записці зазначається, що вищевказані зміни були виконані в бік суттєвого заниження технічних вимог, тому не мають бути підставою позбавлення можливих претендентів на участь у відкритих торгах.

Розглянувши наведене питання, Колегія встановила наступне.

Згідно з пунктом 3 розділу 1 Документації, затвердженою рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 16.11.2015, предметом закупівлі є "крани, вентиля, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів" (клапани КПУ-2А). Відповідно до пункту 6 розділу 3 Документації інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена в специфікації, яку надано у додатку № 1 Документації.

В додатку № 1 Документації "Специфікація на закупівлю товарів: "Крани, вентиля, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів" (клапани КПУ-2А або еквівалент) для потреб ВП ЗАЕС на проведення відкритих торгів згідно з Законом України "Про здійснення державних закупівель" №1197-VII від 10.04.2014р. з урахуванням особливостей, визначених Законом України №4851-VI "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" наведена таблиця, яка містить в собі найменування товару, ГОСТ, ТУ, технічні характеристики, умови поставки, що наведені нижче.

№	Найменування товару	ГОСТ, ТУ	Технічні характеристики	Умови поставки
1	КПУ-2А-О-Н-1000х600-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-1000х600-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
2	КПУ-2А-О-Н-200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
3	КПУ-2А-О-Н-315-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-315-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
4	КПУ-2А-О-Н-200-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-200-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
5	КПУ-2А-О-Н-160-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-160-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
6	КПУ-2А-О-Н-250-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час	КПУ-2А-О-Н-250-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".

		на території України		
7	КПУ-2А-О-Н-400-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-400-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
8	КПУ-2А-О-Н-800х400-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-800х400-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
9	КПУ-2А-О-Н-600х400-1*Ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-600х400-1*Ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
10	КПУ-2А-О-Н-600х400-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-600х400-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
11	КПУ-2А-О-Н-600х600-1*Ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-600х600-1*Ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".
12	КПУ-2А-О-Н-355-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	Відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України	КПУ-2А-О-Н-355-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0	DDP – Енергодар. Отримувач вантажу – ЗВ ВП "Складське господарство".

Пункт 1.1 розділу 1 додатка №4 Документації містить також таблицю, в якій зазначені найменування та параметри товару, що наведені у таблиці додатка № 1 Документації.

Замовником надані копії документів, зокрема лист від 15.12.2015 № 83/30150 до керівника "Зовнішторгвидав-Україна" про оприлюднення інформації, в якому Замовник зазначає про рішення комітету конкурсних торгів щодо внесення змін до Документації, зокрема до розділу 3, розділу 4 та додатків №№ 1, 4 Документації.

Згідно цим листом технічні характеристики, які зазначені у додатку № 1 та параметри, які зазначені у додатку № 4 Документації викладені в такій редакції, зокрема.

№	Найменування товару	Технічні характеристики
1	КПУ-2А-О-Н-1000х600-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-1000х600-2*Ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). СВБ. Клас безпеки - 3 по НП 306.2-141-2008. Категорія

		сейсмостійкості – I. Клас вогнестійкості – EI120
2	КПУ-2А-О-Н-200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). Клас безпеки - 4 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – III. Клас вогнестійкості – EI120.
3	КПУ-2А-О-Н-315-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-315-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). СВБ. Клас безпеки - 3 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – I. Клас вогнестійкості – EI120
4	КПУ-2А-О-Н-200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). Клас безпеки - 4 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – III. Клас вогнестійкості – EI120.
5	КПУ-2А-О-Н-160-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-160-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). Клас безпеки - 4 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – III. Клас вогнестійкості – EI120.
6	КПУ-2А-О-Н-250-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-250-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). Клас безпеки - 4 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – III. Клас вогнестійкості – EI120.
7	КПУ-2А-О-Н-400-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-400-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). Клас безпеки - 4 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – III. Клас вогнестійкості – EI120.
8	КПУ-2А-О-Н-800х400-2*ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-800х400-2*ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). СВБ. Клас безпеки - 3 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – I. Клас вогнестійкості – EI120.
9	КПУ-2А-О-Н-600х400-1*ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-600х400-1*ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). СВБ. Клас безпеки - 3 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – I. Клас вогнестійкості – EI120.
10	КПУ-2А-О-Н-600х400-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-600х400-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). СВБ. Клас безпеки - 3 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – I. Клас вогнестійкості – EI120.
11	КПУ-2А-О-Н-600х600-1*ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-600х600-1*ф-МВ220-Т-сн-0-с-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). СВБ. Клас безпеки - 3 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – I. Клас вогнестійкості – EI120.
12	КПУ-2А-О-Н-355-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 (або еквівалент)	КПУ-2А-О-Н-355-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0 або еквівалент. 3 електроприводом "Belimo" BF-230-Т та терморозмикаючим пристроєм (ТРУ). Клас безпеки - 4 по НП 306.2-141-2008. Категорія сейсмостійкості – III. Клас вогнестійкості – EI120.

Скаржник не довів та документально не підтвердив, що наведені вище дії Замовника порушують його права чи законні інтереси, перешкоджають Скаржнику підготувати свою пропозицію конкурсних торгів та взяти участь у Процедурі закупівлі.

Таким чином, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

2. Скаржник зазначає, що пунктом 3 розділу 1 Документації передбачені умови поставки згідно ІНКОТЕРМС 2010, зокрема, DDP - м. Енергодар, отримувач ЗВ ВП "Складське господарство", м. Енергодар, вул. Промислова, 133, склад. На думку Скаржника, такі умови поставки є дискримінаційними, оскільки вказані умови поставки передбачають, що постачальник несе всі витрати та ризики щодо товару, що постачається до вказаного місця, включаючи всі митні збори.

Скаржник вказує, що для митного оформлення товару згідно з Митним Кодексом України, необхідно отримати статус митного брокера, а цей статус може бути наданий тільки резиденту. Дане положення закріплено в пункті 1.3 Тимчасового порядку діяльності митних брокерів та їх представників, затвердженого наказом Державної митної служби України від 26.11.2008 № 1334.

На думку Скаржника, такі умови поставки унеможливають участь в Процедурі закупівлі нерезидентів України, які можуть поставляти товар на умовах DDU (поставка без сплати митних зборів). Також Скаржник просить передбачити критерії оцінки учасників з різними умовами постачання.

Замовник з приводу цього питання надав пояснення, в яких зазначив, що Скаржник є резидентом України, тому не має порушених прав ті інтересів Скаржника. Також Замовник зазначає, що Скаржник не довів у чому полягають порушення його прав та інтересів, як учасника, в частині встановлення таких умов поставки.

Розглянувши наведене питання, Колегія встановила наступне.

Пунктом 3 розділу 1 Документації встановлено, зокрема, місце поставки згідно з умовами Інкотермс 2010: DDP м. Енергодар.

В колонці "умови поставки" таблиці додатка № 1 Документації, умовою поставки також зазначено DDP - Енергодар.

Згідно з наявною у Скарзі інформацією, Скаржник є резидентом України.

Скаржник не довів та документально не підтвердив, що наведені вище дії Замовника порушують його права чи законні інтереси, перешкоджають Скаржнику підготувати свою пропозицію конкурсних торгів та взяти участь у Процедурі закупівлі.

ТОВ ФПК "АТОМСТРОЙСЕРВІС" також не довело необхідність внесення змін до Документації в частині зміни критеріїв оцінки.

Таким чином, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

3. Скаржник просить змінити термін постачання та викласти пункт 3 розділу 1 та додаток № 4 Документації в такій редакції: "липень 2016 - травень 2017".

У службовій записці від 12.01.2016 № 21-35/2505, яку Замовник надав, вказано про неможливість приймання вимоги в частині продовження строків поставки клапанів КПУ-2А або еквівалента на 4-6 місяців від вказаного у Документації, у зв'язку з необхідністю реалізації в 2016 році заходів КСПБ 13501 "Замена автономных кондиционеров на кондиционеры, квалифицированные на "жесткие" условия и сейсмические воздействия" (мовою оригіналу), згідно КТР 12.ЭР.UV.РШ.2465 изм.4. Отже, вищевказаний товар повинен бути поставлений у 2016 році.

Розглянувши наведене питання, Колегія встановила наступне.

В пункті 3 розділу 1 та пункту 4.2 розділу 3 додатка № 4 Документації вказано, що строк поставки товару лютий-листопад 2016.

Скаржник не довів та документально не підтвердив, що наведені вище дії Замовника порушують його права чи законні інтереси, перешкоджають Скаржнику підготувати свою пропозицію конкурсних торгів та взяти участь у Процедурі закупівлі.

Таким чином, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

4. Скаржник просить внести зміни до додатків №№ 1, 4 Документації в такій редакції: "відповідати нормам і стандартам, чинним в даний час на території України на момент поставки товару".

Замовник погоджується на внесення змін до третього стовпчику таблиці додатку № 1 Документації, та викласти в наступній редакції: "відповідати нормам та стандартам, чинним в даний час на території України на момент поставки товару за умови надання:

а) за тендерною пропозицією – проекту ТУ або іншого нормативного документу у відповідності з яким планується виготовлення продукції;

б) в момент поставки продукції – надання нормативного документу (ТУ або іншого нормативного документу) у відповідності з яким була виготовлена продукція, який відповідає нормам та стандартам, що діють на момент поставки продукції на території України".

Ознайомившись із наведеним питанням, Колегія встановила наступне.

Відповідно до пункту 6 розділу 3 Документації інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена в специфікації, яку надано у додатку № 1 Документації.

В додатку № 1 Документації таблиця містить в собі стовпчик, зокрема, ГОСТ, ТУ, в якому зазначена вимога по кожному пункту товару "відповідати нормам та стандартам, що діють на теперішній час на території України".

У пункті 2.1 розділу 2 додатку № 4 Документації зазначено, зокрема, "товар, що поставляється, по своїй якості повинен підтверджуватися сертифікатом відповідності, виданим органом, акредитованим в УкрСЕПРО та відповідати _____ (вказати нормативний документ (ГОСТ, ТУ, тощо) у відповідності до якого виготовляється продукція)".

Скаржник не довів необхідність внесення зазначених змін до Документації.

Разом з цим, враховуючи готовність Замовника внести зміни до Документації щодо зазначення інформації відповідності товару нормам і стандартам на момент поставки товару, Замовник має внести відповідні зміни до Документації в цій частині.

Абзацами першим та п'ятим частини першої статті 3 Закону визначено, що закупівлі здійснюються, зокрема, за принципами недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною третьою статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Враховуючи інформацію, викладену у мотивувальній частині цього рішення, Колегією встановлено, що під час проведення Процедури закупівлі Замовник допустив порушення, які на момент прийняття Колегією цього рішення можна виправити шляхом зобов'язання Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів.

Згідно з абзацами першим та другим частини десятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутності порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої

рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів) або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу третього частини одинадцятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати державне підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в особі відокремленого підрозділу "Запорізька АЕС" внести зміни до документації конкурсних торгів процедури закупівлі – "крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (клапани КПУ-2А, або еквівалент) – 44 одиниці" [оголошення № 232472, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 23.11.2015 № 384 (23.11.2015)] з метою усунення порушень, вказаних у мотивувальній частині цього рішення.

Голова Колегії

А. BOBK